

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego
Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa zakładu

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo

Lublin, ul. Jaczewskiego2

Prowadzona działalność

Instytut naukowo- badawczy z kliniką

Podstawowe obiekty

A,B,C,D,E, Wiwarium

Ostatnie inwestycje / Planowane inwestycje

Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych

Podstawowa działalność

☐ Produkcja

☐ Magazynowanie*

☒ Inne np. usługi, biura,

* - proszę również zaznaczyć jeżeli na terenie zakładu produkcyjnego znajdują się magazyny

Czy na etapie produkcji istnieją substancje stwarzające zagrożenie:

a) pożarowe

☐ nie

☒ tak →

Substancje stwarzające zagrożenie pożarowe: _____

a) wybuchowe np. gazy i palne ciecze

☐ nie

☒ tak →

Substancje stwarzające zagrożenie wybuchowe: _____

Czy dokonano analizy zagrożenia wybuchem

☐ nie

☒ tak →

Strefy zagrożenia wybuchem

☐ nie

☒ tak →

Pomieszczenia zagrożone wybuchem

☐ nie

☒ tak →

Urządzenie ciśnieniowe (podlegające pod UDT:

☐ nie

☒ tak →

zbiorniki ciśnieniowe (kotły wodne w kotłowni ,wytwornice pary w stacji wymienników ciepła)

Czy w procesach produkcyjnych występują:

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego
Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia

a) wysokie temperatury (pow. 200°C) x nie O tak →

b) wysokie ciśnienia (pow. 30 bar - 3 MPa) x nie O tak →

Inne obiekty / procesy / instalacje stwarzające zagrożenia pożarowe i/lub wybuchowe:

Tlenownia (magazyn butli tlenowych), zbiornik zewnętrzny paliwa ON na kotłowni, magazyn spirytusu zlokalizowany w budynku odpadów szpitalnych)

Magazynowanie

Na terenie zakładu magazynowane są:

O surowce O półprodukty/produkty x paliwa, inne

Magazynowanie w budynkach: łączna powierzchnia magazynowa: **20 m²**

Inne sposoby magazynowania :

x zbiorniki x butle O silosy O namioty* O place składowe

O inne _____

Czy w magazynowane są towary niebezpieczne stwarzające duże zagrożenie pożarowe i wybuchowe: O nie x tak →

paliwo – ON, tlen medyczny w butlach ,spirytus w beczkach

Czy występują opakowania palne x nie O tak →

Jakie? _____

Sposoby magazynowania w zakładzie

O palety O regały → wysokość składowania _____

x inne: magazynowanie wskazanych wyżej produktów(tlen, ON, spirytus) jest prowadzone zgodnie z przyjętymi zasadami.

Zagrożenia zewnętrzne

Ryzyko pożaru z zewnątrz / sąsiedztwa: x nie O tak →

- ☐ obiekty w odległości < 20m
- ☐ zbiorniki i instalacje stwarzające zagr. wybuchem
- ☐ lasy, łąki, wysypiska śmieci, itp.
- ☐ tory kolejowe, drogi

x nie	O tak $\rightarrow$
O znaczne ilości	O małe ilości

Komentarz

Ogrodzenie całego terenu	☒ nie	☐ tak	_____
Służba ochrony (24 h/doba)	☒ nie	☐ tak	_____
Kontrola dostępu (AC)	☐ nie	☒ tak	_____
Telewizja przemysłowa (CCTV)	☒ nie	☐ tak	_____
Systemy włamania (SSWiN)	☐ nie	☒ tak	pomieszczenia administracji
Inne	☒ nie	☐ tak	

Zagrożenie	Komentarz
☐ Powódź	
☐ Huragan	
☒ Deszcz nawalny	Możliwość podtopienia budynków
☐ Grad	
☐ Uderzenie pioruna	
☐ Osunięcie się ziemi	
☐ Napór śniegu*	
☐ Inne	

Nadmiar śniegu jest usuwany z dwóch dachów: na bieżąco

Czy podstawowe obiekty zakładu (produkcja, magazyny, biura) stanowią:

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego
Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia

☒ jeden kompleks ☐ kilka wydzielonych przestrzennie kompleksów

Uwagi do rozmieszczenia obiektów:

Konstrukcja budynków

Budynki – typy konstrukcji:

☒ niepalna np. cegła, beton ☐ stalowa, płyty warstwowe ☐ konstrukcje drewniane

Czy zakład jest podzielony na strefy pożarowe zgodnie z wymaganiami przepisów państwowych ? ☐ nie (dwie strefy: paw K i reszta pawilonów) ☒ tak
→

Czy wszystkie drzwi przeciwpożarowe w ścianach wydzieliń przeciwpożarowych są sprawne:
☐ nie ☒ tak ☐ nie dotyczy

Czy wszystkie przejścia kablowe przez ściany wydzieliń przeciwpożarowych są odpowiednio uszczelnione:
☐ nie ☒ tak ☐ nie dotyczy

Czy na terenie zakładu zlokalizowane są pomieszczenia wydzielone pożarowo?

☒ nie ☐ tak →

Czy obiekty wyposażone są w kłapy dymowe ☐ nie ☒ tak →
klatki schodowe
Lokalizacja kłap dymowych

☐ produkcja ☐ magazyny ☐ biura

Wykrywanie pożaru

System wykrywania pożaru ☐ nie ☒ tak →

Obszary chronione

☐ produkcja ☐ magazyny ☐ biura

Elementy sytemu: ☒ przyciski przeciwpożarowe ☐ czujki

Lokalizacja centrali sygnalizacji pożaru ☒ obsługa 24h ☐ inna
(portiernia oraz centrala telefoniczna)

Monitoring straży pożarnej ☒ nie ☐ tak

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego

Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Regularne przeglądy i konserwacja ☐ nie ☒ tak

Uwagi do systemu wykrywania pożaru:
system zamontowany częściowo (nie obejmuje całości kompleksu)

Przeciwpozarowe zabezpieczenia techniczne

Podręczny sprzęt gaśniczy ☐ nie ☒ tak →
☒ gaśnice i agregaty gaśnicze ☒ koce gaśnicze ☒ hydranty wewnętrzne

Rodzaje gaśnic i agregatów gaśniczych:

☒ proszkowe ☒ śniegowe ☐ płynowe
Przeglądy: ☒ co 6 lub 12 m-cy ☐ nieregularne

Hydranty wewnętrzne: ☐ nie ☐ tak

Lokalizacja hydrantów wewnętrznych:

☐ produkcja ☒ magazyny ☒ biura
w całym obiekcie

Badania hydrantów wew.: ☐ nie ☒ tak

Częstotliwość badań ☒ raz do roku ☐ nieregularne

Data ostatniego badania: 28.09.2015

Uwagi do podręcznego sprzętu gaśniczego: Ilość, rodzaje gaśnic oraz wydajność hydrantów zgodne z wymaganiami Rozporządzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719) oraz polskich norm (protokoły badań do wglądu).

Automatyczne urządzenia gaśnicze

.....

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego

Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Regularne przeglądy obiektów	☐ nie	☒ tak
Badania instalacji elektrycznych/odgromowych	☐ nie	☒ tak
Nadzór nad pracownikami firm obcych	☒ nie	☐ tak

Przeciwpowozarowe zaopatrzenie wodne

☒ hydranty zewnętrzne ☐ zbiorniki przeciwpowozarowe ☐ inne np. staw, jezioro

Hydranty zewnętrzne:

Lokalizacja hydrantów: ☒ na terenie zakładu ☐ poza terenem

Jeśli na terenie zakładu:

Liczba hydrantów zewnętrznych: **3**

Rodzaj hydrantów: ☒ nadziemne ☐ podziemne

Sieć hydrantów: ☐ obwodowa ☐ rozgałęziona

Zasilanie sieci: ☐ jednostronne ☐ dwustronne
 ☐ własne źródło zasilania ☒ z sieci miejskiej

Badania hydrantów ☐ nie ☐ tak →

Częstotliwość badań ☒ raz do roku ☐ rzadziej

Data ostatniego badania: 24.04.2015

Wnioski wynikające z badań hydrantów zewnętrznych:

Spełniają wymogi wydajności ciśnienia hydrodynamicznego

Zbiornik przeciwpowozarowy

Uwagi dotyczące przeciwpowozarowego zaopatrzenia wodnego:

.....

Straż Pożarna

Najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej (PSP)

Odległość / Czas dojazdu 3 km. / **7 min.**

Liczba strażaków/ samochodów na zmianie /

Czy PSP prowadzi ćwiczenia w zakładzie ☒ nie ☐ tak →

☐ regularnie ☐ nieregularnie

Najbliższa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)

Odległość / Czas dojazdu /

